

武陽液化ガスからのお知らせ

寒さが厳しくなり凍結が発生する時期となりました。一時対処方法のについてお知らせいたします。

凍結時の対応方法

【通常】

外気温度が上昇し、配管内部で凍結した部分が溶ければ、また通常通りお湯が出るようになります。

【至急】


ドライヤー等で、機器と湯水の配管のつなぎ目部分を加熱して頂く方法があります。

【大至急】

※機器と湯、水配管のつなぎ目にお湯をかけたりする方法が考えられますが、翌日以降に再凍結の可能性があり、あまりお勧めできません。

●手順

- ①リモコン電源を切り、台所等の給湯栓を少し開いておく。
- ②給水元栓のまわりにタオルを巻き、人肌程度（30～40度）ぬるま湯をゆっくりかける。
- ③給水元栓が回るようになったら、家の中の給湯栓を閉める。
- ④タオルを外し、給湯元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。



注意！

下記の注意点を守らないと悪化する事があります。必ずお読み下さい。

- ※熱湯をかけると配管が破裂する恐れがあります。絶対に熱湯はかけないで下さい。
- ※機器の電源コード、プラグ、コンセントにお湯がかからないように注意して下さい。
- ※ガス栓と間違えないようにして下さい。
- ※保温材や配管に水が残ると、その水が原因で再び凍結する場合があります。
夜間はリモコン電源を切った状態で給湯栓（お湯の蛇口）からわりばし程度の太さの水を出しっぱなししておくようにしてください。

武陽液化ガス株式会社

☎042-578-1900

受付時間 平日：8：30～19：00／土・日・祝：8：30～17：30

* 弊社供給地域

羽村市・福生市・武蔵村山市・あきる野市・日の出町・瑞穂町・青梅市・昭島市
八王子市・立川市・東村山市・東大和市・小平市・入間市・所沢市・日野市